



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино,
ул. Оборонная д. 51,

Почтовый адрес: 188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662 Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная д. 51. тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района

188230 Ленинградская область, г. Луга, пр-т Кирова, д.24 тел:(81372)2-63-22

e-mail:ondluga@mail.ru

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ленинградской области (812) 579-99-99

Предписание № 2-22-73-77/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Осьминский детский сад», далее МДОУ «Осьминский детский сад»

Юридический адрес: 188290 Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д.б/н

ИНН 4710023578

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНДиПР Лужского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 27 мая 2021 года № 2-22-73-77

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 23 июня 2021 года по 28 июня 2021 года инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Побединским Максимом Александровичем проведена внеплановая проверка объекта защиты - МДОУ «Осьминский детский сад», по адресу: 188290 Ленинградская область, Лужский район, п. Осьмино, ул. Ленина, д. б/н

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с заведующей МДОУ «Осьминский детский сад» Борисовой Галиной Дмитриевной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения требования пожарной	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

		нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	безопасности	выполнение)
1	2	3	4	5
1	Помещение кухни не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией.	ч.2 ст. 3 ФЗ от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 110-03 таблица 1 п. 9	01 июня 2022 года	
2	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функции и полной эвакуации людей в безопасную зону.	ч.4 ст.4 и ч.1 ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01 июня 2022 года	
3	Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой про-кладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315	п.4.8 СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты электрооборудования	01 июня 2022 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:


1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Побединский Максим Александрович – инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лужского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области- государственный инспектор Лужского района Ленинградской области по пожарному надзору;

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)




(подпись)

«28» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ «Осьминский детский сад» Борисова Галина Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«28» июня 2021 г.